



COMUNE DI NOVELLA

Provincia di Trento

Servizio Segreteria

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – fr. Revò

T +39 0463 432113 int. 1

PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

@: comune@comune.novella.tn.it

web: comune.novella.tn.it

C.F. – P.IVA: 02570500229

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Bando di concorso per la scelta di un'opera d'arte da realizzare per l'abbellimento del nuovo edificio realizzato mediante i lavori di "Completamento polo scolastico sulle pp.ee. 253 e 265 in C.C. di Brez"

CHIARIMENTI SUL BANDO

In riferimento alle richieste di delucidazioni relativa al bando di cui sopra, si forniscono gli elementi tecnici richiesti.

Nel prospetto è riportata la maglia strutturale in CA.

In allegato anche le schede tecniche della muratura strutturale e del cappotto.

La stratigrafia delle pareti è la seguente:

- intonaco interno (2 cm);
- muratura strutturale in laterizio alveolare (30 cm);
- cappotto termico in lana minerale con intonachino di finitura (13 cm).

La portanza dell'intonachino superficiale non è nota, tuttavia le schede tecniche dei tasselli per fissaggi medio-leggeri su cappotto termico riportano solitamente i carichi massimi per il singolo ancoraggio.

Per il fissaggio di carichi pesanti sulla struttura portante interna (laterizio alveolare o struttura in CA) dovranno essere utilizzati fissaggi a taglio termico al fine di evitare la formazione di ponti termici nel punto di ancoraggio.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

F.to digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità delle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:

- Cappotto, Frontrock Max Plus
- Planimetria generale con quote
- Prospetto sud-est con quote