



COMUNE DI NOVELLA

Provincia di Trento

Servizio Lavori Pubblici

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – fr. Revò

T +39 0463 432113 int. 4

PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

@: lavoripubblici@comune.novella.tn.it

web: comune.novella.tn.it

C.F. – P.IVA: 02570500229

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Registro ordinanze n. 129/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. OBBLIGO BOLLITURA PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA A SCOPI ALIMENTARI- ACQUEDOTTO SALOBBI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che il Comune Novella è tenuto a garantire la sicurezza, la qualità e la conformità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del D.Lgs. 18/2023;

Considerato che le analisi effettuate sull'acquedotto della **frazione di Salobbi** hanno evidenziato **parametri NON conformi** ai requisiti di legge per la potabilità dell'acqua;

Rilevato che, in attesa degli interventi di ripristino e delle successive verifiche analitiche, risulta necessario adottare misure immediate a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 62 del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n.2 che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il Testo Unico leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 1265/1934;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;

ORDINA

1) Che al fine di eliminare le condizioni di potenziale pericolo nell'uso potabile dell'acqua distribuita dal civico acquedotto, È FATTO DIVIETO A CHIUNQUE, NELL'AMBITO DELLA FRAZIONE DI SALOBBI, DI UTILIZZARE PER SCOPI POTABILI L'ACQUA DISTRIBUITA DAL SERVIZIO PUBBLICO SE NON PREVIA BOLLITURA e ciò da oggi 26 agosto 2026 fino a revoca;

2) Che i titolari di pubblici esercizi ed i soggetti gestori di ristorazione e di comunità, oltre che osservare il presente divieto rendano edotti i propri clienti della presente ordinanza;

PRECISA CHE

per idonea bollitura è da intendersi la bollitura per almeno tre minuti di acqua, previa rimozione di eventuali depositi accumulati dopo fase di decantazione e filtraggio

COMUNICA

Che la durata della presente ordinanza non può essere stabilita a priori; si provvederà ad informare la popolazione e tutti i soggetti parzialmente coinvolti delle cessate delle condizioni che hanno determinato la presente ordinanza con un apposito atto di revoca.

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose ed abusi, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano immediata efficacia dal momento della sua pubblicazione sull'Albo Telematico, tale pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati;

DISPONE

la pubblicazione del presente atto mediante:

- affissione all'Albo Comunale fino a revoca del presente provvedimento;
- pubblicazione sul sito internet e i social media del Comune;
- affissione negli albi della fraz di Salobbi

Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:

- Azienda Provinciale per i Servizi sanitari – Ufficio Igiene pubblica - igienepubblica@pec.asuit.tn.it
- Al Commissariato del Governo - commissariato.comgovtn@pec.interno.it
- Provincia Autonoma di Trento - serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Brez avente competenza sul territorio interessato;
- Stazione Carabinieri di Novella avente competenza sul territorio interessato;

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.

IL SINDACO

Ing. Silvano Dominici

F.to digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità delle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).